

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01238/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО" (ООО "СТО"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 117587, Россия, Г. МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. ХЛ1, КОМ. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900. Телефон: +79622708060, адрес электронной почты: porovevgeniy@derock.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО" (ООО "СТО"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 117587, Россия, Г. МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. ХЛ1, КОМ. 5. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО" В Г. ОРЁЛ. Адрес места осуществления деятельности филиала: 302507, Россия, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН, ПЛАТОНОВСКОЕ С/П, УЛ ЧЕШСКАЯ, Д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе клеевых и базовых штукатурных составов на цементном вяжущем торговой марки «DeRock»: DeRock DF211 (расход при нанесении на негорючее основание 5-6 кг/м²), DeRock DF300, выпускаемых по ТУ 23.64.10-001-96284491-2023 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 10843/РС, 10844/РС от 10.07.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5837-АОП от 15.07.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Покрытия на основе клеевых и базовых штукатурных составов на цементном вяжущем торговой марки «DeRock»:
- DeRock DF300 - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ);
- DeRock DF211 - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2024 по 18.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)